

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/9-444 ( 22 )  
(PEMBAHARUAN: KETIGABELAS)

# SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE



**Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia**  
dengan ini memperakukan  
Fire and Rescue Department of Malaysia  
hereby certify



CERTIFIED TO  
ISO 9001 : 2008  
CERT. NO: AR 5037



CERTIFIED TO  
ISO 9001 : 2015  
CERT. NO: QMS 02121

**DRYWALL CONSTRUCTION**  
**(UCO/MODEL: SOLID WALL 168mm)**  
**INTEGRITI & INSULASI 4 JAM (NON-LOAD BEARING)**

**Berdasarkan Piawaian**  
Complying with

**BS 476: PART 22: 1987**

**Syarikat Berdaftar**  
Registered company

**UAC BERHAD (5149-H)**  
**Level 10, Menara UAC,**  
**12, Jalan PJU 7/5, Mutiara Damansara,**  
**47800 Petaling Jaya,**  
**Selangor Darul Ehsan.**

Tempoh sah perakuan: **29/05/2021 hingga 28/05/2022**

**(PPjB MOHD SANI BIN HARUL)**  
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,  
b.p. Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: **21** Mei 2021

**\*\* Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam **Lampiran A1**