

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/25-105( 14 )  
(PEMBAHARUAN: KEENAM)

# SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia  
dengan ini memperakukan  
Fire and Rescue Department of Malaysia  
hereby certify



CERTIFIED TO ISO 9001:2015  
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016  
CERT. NO ABMS 00216

**WALL SYSTEM**  
**BRAND:UAC**  
**PRODUCT: UAC SOLIDPANEL T75**  
**2 JAM INTEGRITI DAN INSULASI**  
**(NON-LOADBEARING)**

Berdasarkan Piawaian  
Complying with

**BS 476: PART 22:1987**

Syarikat Berdaftar  
Registered company

**UAC**  
**UAC SOLIDPANEL SDN BHD (218336-V)**  
**Level 10, Menara UAC,**  
**12 Jalan PJU 7/5, Mutiara Damansara,**  
**47800 Petaling Jaya,**  
**Selangor Darul Ehsan.**

Tempoh sah perakuan: **18/11/2022 hingga 17/11/2024**

**(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)**  
Pegawai  
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,  
b.p. Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: **22** September 2022

**\*\* Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam **Lampiran A1**

---

Jenis Bahan Binaan	: <b>WALL SYSTEM</b>
Jenama & Spesifikasi	: <b>BRAND:UAC PRODUCT: UAC SOLIDPANEL T75 2 HOURS (NON-LOADBEARING) TOTAL THICKNESS : 75MM</b>
Nama & Alamat Pengeluar	: <b>UAC SOLIDPANEL SDN BHD</b>
Tahap Rintangan Api	: <b>INTEGRITI 120 MINIT &amp; INSULASI 120 MINIT</b>
No. Laporan Ujian/Tarikh	: <b>TUV SUD PSB NO. 7191144276-MEC16-RAH (31/08/2016) &amp; SIRIM 2022FE0397 (28/07/2022)</b>
Skim Persijilan Barangan	: <b>--</b>
Had Kegunaan	: <b>TIDAK DIBENARKAN SEBAGAI 'PARTY WALL'. PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 &amp; A3.</b>

---



Tempoh sah perakuan: **18/11/2022 hingga 17/11/2024**