

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/9-119 (26)
(PEMBAHARUAN: KEEMPAT BELAS)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify



CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2008
CERT. NO: AR 5037



CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2015
CERT. NO: QMS 02121

DRYWALL CONSTRUCTION
(UAC/MODEL: UCO SOLIDWALL)
INTEGRITI & INSULASI 2 JAM (NON-LOADBEARING)

Berdasarkan Piawaian
Complying with

BS 476: PART 22: 1987

Syarikat Berdaftar
Registered company

UAC BERHAD (5149-H)
Level 10, Menara UAC,
12, Jalan PJU 7/5, Mutiara Damansara,
47800 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: **18/11/2021 hingga 17/11/2023**

(PKPJB IKAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: **30** September 2021

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/9-119 (26)**
No.Siri: **BB/PARTITION/1261/2007 (P14)**

LAMPIRAN A1

Jenis Bahan Binaan : **DRYWALL**

Jenama & Spesifikasi : **UAC/MODEL: UCO SOLIDWALL
2 JAM (NON-LOADBEARING)
THICKNESS: 76 mm**

Nama & Alamat Pengeluar : **UAC BERHAD**

Tahap Rintangan Api : **INTEGRITI & INSULASI: 120 MINIT**

No. Laporan ujian/Tarikh : **SIRIM 2007FE0310 (05/11/2007), 2012FE0356 (24/09/2012),
& 2018FE0622 (28/09/2018)**

Skim Persijilan Barangan : **-----**

Had Kegunaan : **TIDAK DIBENARKAN SEBAGAI 'PARTY WALL',
PEMASANGAN PERLU MEMATUHI UBBL 1984,
SPESIFIKASI UJIAN SERTA SYARAT-SYARAT TAMBAHAN
SEPERTI DI LAMPIRAN A2.**

Tempoh sah perakuan: **18/11/2021 hingga 17/11/2023**

Permohonan pembaharuan sijil sila rujuk Lampiran A3.