

No. Fail: JBPM.IP.RNP:700-7/2/9-119 (30)  
(PEMBAHARUAN: KELIMA BELAS)

# SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia  
dengan ini memperakukan  
*Fire and Rescue Department of Malaysia*  
hereby certify

**DINDING DRYWALL / DRYWALL CONSTRUCTION**  
(MODEL: UAC SOLIDWALL)

Berdasarkan Piawaian  
*Complying with*

**BS 476: PART 22: 1987**

Syarikat Berdaftar  
*Registered company*

**UAC BERHAD (5149-H)**  
Level 10, Menara UAC  
12, Jalan PJU 7/5, Mutiara Damansara  
47800 Petaling Jaya  
Selangor Darul Ehsan

Tempoh sah perakuan: **17/11/2023 hingga 17/11/2025**

(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah  
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan  
b.p. Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 29 September 2023

**\*\* Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1



CERTIFIED TO ISO 9001:2015  
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016  
CERT. NO ABMS 00216



PEMENANG ANUGERAH  
EMAS AIGA 2022

---

Jenis Bahan Binaan	: <b>DINDING DRYWALL / DRYWALL CONSTRUCTION</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>SOLIDWALL PARTITION SYSTEM</b></li><li>▪ <b>2 JAM / 2 HOURS</b></li><li>▪ <b>NON-LOADBEARING</b></li></ul>
Jenama & Spesifikasi	: <b>JENAMA : UAC</b> <b>MODEL : UAC SOLIDWALL</b> <b>MEASURED THICKNESS: 76mm</b>
Tahap Rintangan Api	: <b>INTEGRITI : 120 MINIT</b> <b>INSULASI : 120 MINIT</b>
Nama & Alamat Pengeluar	: <b>UAC BERHAD (5149-H)</b>
No. Laporan Ujian / Tarikh	: <b>SIRIM 2007FE0310 (05/11/2007), SIRIM 2012FE0356 (24/09/2012) &amp; SIRIM 2018FE0622 (28/09/2018)</b>
Skim Persijilan Barangan	: <b>-----</b>
Had Kegunaan	: <b>TIDAK DIBENARKAN SEBAGAI 'PARTY WALL'. PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 &amp; A3.</b>

---

Tempoh sah perakuan: **17/11/2023 hingga 17/11/2025**

