

No. Fail: JBPM.IP.RNP: 700-7/2/25-45 (14)
(PEMBAHARUAN: KEENAM)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
*Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify*

**SISTEM DINDING / WALL SYSTEM
(MODEL: UCO)**

Berdasarkan Piawaian
Complying with

BS 476: PART 22: 1987

Syarikat Berdaftar
Registered company

UAC SOLIDPANEL SDN BHD (218336-V)
Tingkat 10, Menara UAC
12, Jalan PJU 7/5
Mutiara Damansara
478000 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan

Tempoh sah perakuan: **03/04/2024 hingga 03/04/2026**



(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 28 Mac 2024



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016
CERT. NO ABMS 00216

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

Jenis Bahan Binaan	: SISTEM DINDING / WALL SYSTEM <ul style="list-style-type: none">▪ 2 JAM / 2 HOURS▪ NON-LOADBEARING
Jenama & Spesifikasi	: BRAND : UAC MODEL : UCO - SOLID PANEL PARTITION SYSTEM WITH EXPANDED POLYSTYRENE TOTAL THICKNESS : 100.0 mm
Tahap Rintangan Api	: INTEGRITI / INTEGRITY : 130 MINIT INSULASI / INSULATION : 130 MINIT
Nama & Alamat Pengeluar	: UAC SOLIDPANEL SDN BHD (218336-V)
No. Laporan Ujian / Tarikh	: SIRIM 2016FE0633 (06/03/2017) & SIRIM 2021FE0531 (14/12/2021)
Skim Persijilan Barangan	: -----
Had Kegunaan	: PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan: **03/04/2024 hingga 03/04/2026**

