

No. Fail: JBPM.IP.RNP: 700-7/2/9-411 (25)
(PEMBAHARUAN: KESEBELAS)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
*Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify*

**DINDING DRYWALL / DRYWALL CONSTRUCTION
(MODEL: SOLID WALL 104mm)**

Berdasarkan Piawaian
Complying with

BS 476: PART 22: 1987

Syarikat Berdaftar
Registered company

UAC BHD (5149-H)
Tingkat 10, Menara UAC
12, Jalan PJU 7/5
Mutiara Damansara
47800 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan

Tempoh sah perakuan: **14/03/2024 hingga 14/03/2026**

(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 28 Mac 2024



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016
CERT. NO ABMS 00216

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: **JBPM.IP.RNP: 700-7/2/9-411 (25)**

LAMPIRAN A1

No.Siri: **BB/DD/1683/2012 (P11)**

Jenis Bahan Binaan	: DINDING DRYWALL / DRYWALL CONSTRUCTION <ul style="list-style-type: none">▪ 2 JAM / 2 HOURS▪ NON-LOADBEARING
Jenama & Spesifikasi	: BRAND : UAC MODEL : SOLID WALL 104 mm TOTAL THICKNESS : 104.0 mm
Tahap Rintangan Api	: INTEGRITI / INTEGRITY : 120 MINIT INSULASI / INSULATION : 120 MINIT
Nama & Alamat Pengeluar	: UAC BHD (5149-H)
No. Laporan Ujian / Tarikh	: SIRIM 2011FE0339 (11/01/2012) & SIRIM 2017FE0546 (19/10/2017)
Skim Persijilan Barangan	: -----
Had Kegunaan	: TIDAK DIBENARKAN SEBAGAI 'PARTY WALL'. PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan: **14/03/2024 hingga 14/03/2026**

